


Tjekliste

tjek dine vægge

Start her




Forklaring til tjeklisten

1. Er der boret huller?




Selv små huller i vægge og mure er nok til at slippe ilden ind i næste rum – eller ind i bygningens konstruktion.

5. Er der ført kabler eller lign. over det nedhængte loft?



Når der bores huller til kabler, rør eller lign. i vægge mellem nedhængte lofter og etageadskillelser skal hullerne lukkes, inden loftet sættes på plads igen.

2. Er hullerne lukket forsvarligt?




Det er vigtigt, at hullerne efterfølgende tætnes brandteknisk korrekt.

6. Er huller over nedhængte lofter lukket?



Fjern en plade og inspicér hulrummet over det nedhængte loft.

3. Er der nedhængte lofter?



Nedhængte lofter betyder, at du ikke umiddelbart kan se, om der er boret huller, som ikke er lukket brandteknisk korrekt.

7. Kan porte og døre lukkes?



Døre og porte med automatik, der udløses i tilfælde af brand, må ikke blokeres med en kile, en palle, en snor eller lignende, der kan forhindre dem i at lukke. Husk at almindelige døre også skal kunne lukkes.

4. Er væggene ført op til etageadskillelsen?



Hvis en skillevæg kun går til det nedhængte loft, kan ilden sprede sig over loftet.

